

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Перечень сигналов системы телемеханики

Таблица 1. Сигналы телесигнализации. Тип сигнала — дискретный, сухой контакт.

| № | Название сигнала | Активное состояние | Источник сигнала и его назначение |
|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Открыта дверь | Есть (1) | Формируется концевыми выключателями дверей. Любая вверх открыта. |
| 2 | Охрана объёма | Выдан (0) | Формируется датчиками охраны объёма. Срабатывание любого из датчиков охраны объёма. |
| 3 | Пожар | Выдан (0) | Формируется системой АПС. Срабатывание датчиков извещателей пожарной сигнализации. |
| 4 | Неисправность ИБП | Выдан (1) | Формируется в ИБП. Неисправность ИБП (групповой сигнал). |
| 5 | Наличие напряжения от источника №1 | Есть (1) | Формируется в шкафу АВР. Контроль наличия напряжения источника питания №1. |
| 6 | Наличие напряжения от источника №2 | Есть (1) | Формируется в шкафу АВР. Контроль наличия напряжения источника питания №2. |
| 7 | Наличие напряжения от ДГУ | Есть (1) | Формируется в шкафу АВР. Контроль наличия напряжения на ДГУ. |
| 8 | Режим «АВР функционирует» | Есть (1) | Формируется в шкафу АВР. АВР функционирует и нет блокировок. |